



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ул. Оборонная, д.51, п. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область, 188662,
тел. (812)640-05-90

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Оборонная, д.51, п. Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область, 188662,
тел. (812)640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, д. 4 тел (881363)70416

Предписание № 2-17-50- 24/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» в лице директора Боруновой Алевтины Ромуальдовны

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области А.А. Гнедова от 15 февраля 2019 года № 2-17-50-25
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

В период с 22.03.2019-29.03.2019 государственным инспектором Волховского района по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Романюк Татьяной Юрьевной, проведена плановая проверка объекта защиты Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» – по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Вындин Остров, ул. Центральная, д.17

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа

ГПНпроводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа»
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует указатель направления движения указывающий к пожарным	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением	01.08.2019	

	гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения.	Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 п.55, далее ППР в РФ		
2	На дверях помещений кладовой (расположенной на первом этаже, у пищеблока) не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ППР в РФ п. 20; свод правил 4.1313 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно –планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4) п. 5.1.2; Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (далее ФЗ №123) ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; ст. 4 ч. 3 ч. 4; ст. 6 ч. 1 п. 2; ст. 88 ч. 1, 3, таблица 24	01.08.2019	
3	На дверях помещений гладильной (расположенной на первом этаже) не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ППР в РФ п. 20; СП 4 п. 5.1.2; ФЗ №123 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; ст. 4 ч. 3 ч. 4; ст. 6 ч. 1 п. 2; ст. 88 ч. 1, 3, таблица 24	01.08.2019	
4	На дверях помещений кладовой чистого белья (расположенной на первом этаже), не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ППР в РФ п. 20; СП 4 п. 5.1.2; ФЗ №123 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; ст. 4 ч. 3 ч. 4; ст. 6 ч. 1 п. 2; ст. 88 ч. 1, 3, таблица 24	01.08.2019	
5	На дверях помещений кладовой (расположенной на первом этаже) не обеспечено наличие обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ППР в РФ п. 20; СП 4 п. 5.1.2; ФЗ №123 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; ст. 4 ч. 3 ч. 4; ст. 6 ч. 1 п. 2; ст. 88 ч. 1, 3, таблица 24	01.08.2019	
6	Над эвакуационным выходом из помещения актового зала не установлен световой оповещатель "Выход".	ФЗ № 123 ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, СП 3.13130.2009 Свод правил № 3. "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п. 2.5.3.	01.08.2019	
7	допущено применение отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2	ФЗ № 123 ст.1 ч. 2 п.1, ст. 6 ч.1 п. 2, ст. 4 ч. 3 ч. 4 ст. 134 ч. 7	01.08.2019	

	(не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия пола в помещениях младшей группы.			
8	допущено применение отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия пола в помещениях разновозрастной группы.	ФЗ № 123 ст.1 ч. 2 п.1, ст. 6 ч.1 п. 2, ст. 4 ч. 3 ч. 4 ст. 134 ч. 7	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Государственный инспектор Волховского района по пожарному надзору инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Романюк Т.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«29»марта2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Борункова А.Р., директор школы

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«29» марта 2019 г.

